



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner, 5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

DECOLORANTE GAMMA

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Decolorante per acque reflue

NOME CHIMICO : derivato polimerico ammidico in soluzione acquosa

CARICA IONICA : CATIONICO

SOSTANZE INCOMPATIBILI : ANIONICI E ALCALI CONCENTRATI

DECOLORANTE GAMMA viene impiegato nel trattamento di acque reflue per abbatterne il colore ed il valore del COD.

Utilizzando **DECOLORANTE GAMMA** nelle dosi sotto consigliate si ottengono abbattimenti del colore dal 25% al 70% e del COD dal 15% al 30%.

DECOLORANTE GAMMA non interferisce nella vita dei fanghi.

DOSI DI IMPIEGO

La quantità consigliata è 20-80 ppm sul volume di acqua all'entrata del decantatore.

Si consiglia di effettuare un test di laboratorio sull'acqua da trattare per avere un'indicazione della quantità di prodotto da usare in fase industriale.

PREPARAZIONE DEI BAGNI

DECOLORANTE GAMMA per esigenze impiantistiche viene aggiunto all'acqua inviata dalla vasca di ossidazione al decantatore.

AVVERTENZE PARTICOLARI

Si consiglia di lavare i serbatoi di stoccaggio prima di caricare il **DECOLORANTE GAMMA**.

Keywords: decolorante, reflue, reflui, COD, decantatore,

I dati riportati sono frutto di studi accurati e/o dell'esperienza conseguita, tuttavia devono essere considerati indicativi e comunque senza garanzia da parte nostra per l'impiego. I dati contenuti nella presente scheda non sono da considerarsi specifici.

Per informazioni : e-mail info@gammacolorsrl.com